

РФ
Воронежская область
Семилукский район
КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«СЕМИЛУКСКИЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ,
МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ»
(КОУ ВО «Семилукский центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»)
ИНН – 3628003834, ОГРН - 1023601313768
396900, Воронежская обл., г.Семилуки,
ул. Крупской, 32
тел. Код. 8-47372 -2-24-23(факс),
эл.почта: semint2010@mail.ru

Начальнику отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы по Семилукскому району
А.В.Каширину

от 28.08.2020г. № 24

Отчет

КОУ ВО «Семилукский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» о принятых мерах по устранению выявленных нарушений по предписанию № 31/1/1 от 04.08.2020г.

С 03.08.2020г. по 04.08.2020г. проводилась проверка состояния пожарной безопасности в КОУ ВО «Семилукский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». В ходе проверки выявлено нарушение, для устранения которых был составлен и реализован план мероприятий:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование Нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены.	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не предусмотрено ограждение на кровле жилого здания	П.7.16 СП 4.13130.2013, п.8.11 СНиП 21-01-97*, ст.4 ФЗ -123 от 22.07.2008г.	01.02.2021г.	Выполнено. Приложение 1.

Директор КОУ ВО «Семилукский
центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»

И.Н.Дмитриева